| | |
|---|---|
| **FICHA N°** | 3 |
| **CODIGO WO** | |
| **DESCRIPCIÓN 1** | VALVULA CORTE O ACERA NPT Ø ½ PG. ANTIFRAUDE |
| **DESCRIPCIÓN 2** | EN PVC ROSCA INTERIOR HEMBRA HEMBRA |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| | |
|---|---|
| **Fecha actualización:** | Febrero 06 de 2018 |
| **Material:** | PVC |
| **Presión nominal:** | 250 PSI |
| **Color:** | BLANCO |
| **Tipo de empaque:** | Un |
| **Norma de Fabricación:** | NTC 332 |
| **País de origen** | China. |
| **Tipo de cierre:** | Esférico |
| **Para acoplar:** | Con Adaptador Ø ½ PG y adaptador macho Ø ½ PG PVC |
| **Composición:** | Cloruro de vinilo (PVC) |
| **Maneral o perilla:** | Removible, que permita su retiro. |
| **Marca:** | Insugas |

**CUADRO DIMENSIONAL Y DE PRESIONES**

| Diámetro Nominal | | Presión de prueba | | Presión Nominal | | Longitud | | Ø de entrada | | Ø de salida | | Peso | | Lbs/plg^2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm. | Mpa | psi | Mpa | psi | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | | Kg | | |
| ½ | 12,7 | 1,75 | 250 | 1,05 | 150 | 2,3 | 58,3 | ½ | 12,7 | ½ | 12,7 | | 0,12 | | 600WOG |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Válvula de corte o acera con dispositivo antifraude, paso libre, diámetro ½" tipo esférica, con agujero reducido, las válvulas serán diseñadas, fabricadas y probadas según la NTC 332 o su última versión para PVC. Tipo. Será de paso libre para acometidas de diámetro de 12,7 mm (1/2"), del tipo esférica. Las válvulas serán diseñadas, fabricadas y probadas según la NTC NTC 332 o su última versión para PVC. Composición. El cuerpo será de PVC, Cloruro de vinilo (PVC)
El fabricante deberá garantizar la hermeticidad de los sellos del eje de la esfera con la utilización de O'Ring o un sistema similar.
Los extremos de entrada y salida del agua tendrán rosca interna NPT. con inserto metálico.
Presión. La presión de trabajo será de 1,05 Mpa (150 psi), según norma ANSI/AWWA C800, y la de prueba en fábrica de 1,75 MPa (250 psi).
Cumplimiento Resolución 1166 de 2006 y 1127 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Certificado de ICONTEC La composición química de los materiales utilizados en las tuberías y accesorios destinados a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, con el fin de proteger objetivos legítimos tales como la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y el medio ambiente.
Este accesorio deberá estar rotulado (marcado) en forma clara y en un lugar visible de fácil comprensión, en bajo relieve, alto relieve o impreso, con la información sobre las características particulares como marca, material, diámetro, fecha de fabricación y país de fabricación.



Escaneado con CamScanner